

Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения

На основании пункта 53 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

нормы оснащения первичными средствами пожаротушения помещений производственных и складских зданий, зданий сельскохозяйственного назначения и иных помещений, категорируемых по взрывопожарной опасности, согласно приложению 1;

нормы оснащения общественных и административных зданий, туристических баз и кемпингов первичными средствами пожаротушения согласно приложению 2;

нормы оснащения транспортных средств первичными средствами пожаротушения согласно приложению 3;

нормы оснащения автозаправочных станций первичными средствами пожаротушения согласно приложению 4;

нормы оснащения культовых зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения согласно приложению 5;

нормы оснащения первичными средствами пожаротушения при проведении строительно-монтажных работ согласно приложению 6;

нормы оснащения первичными средствами пожаротушения на полях добычи торфа согласно приложению 7;

нормы оснащения жилых зданий, общежитий, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, мастерских, расположенных на территории гаражных кооперативов, гаражей-стоянок и стоянок автомобилей первичными средствами пожаротушения согласно приложению 8;

нормы оснащения торговых объектов и объектов общественного питания, расположенных на ярмарках и рынках, первичными средствами пожаротушения согласно приложению 9;

нормы оснащения объектов метрополитена первичными средствами пожаротушения согласно приложению 10;

нормы оснащения объектов, на которых выполняются геологоразведочные работы, первичными средствами пожаротушения согласно приложению 11.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра

А.Ф.Худолеев

Нормы оснащения автозаправочных станций первичными средствами пожаротушения

1. Автозаправочные станции подлежат оснащению первичными средствами пожаротушения согласно таблице.

2. Для соответствующего объекта оснащения, а также для предельной площади помещений (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей), указанных в таблице, необходимо предусматривать огнетушители одного из указанных в ней видов по применяемому огнетушащему веществу. При этом количество огнетушителей принимается по одному из столбцов таблицы, соответствующих данному виду огнетушителя.

3. На автозаправочных станциях размещение огнетушителей должно предусматриваться на заправочных островках. Допускается для двух заправочных островков предусматривать один комплект огнетушителей, если расстояние между этими островками не превышает 6 метров.

4. Для обеспечения ликвидации аварийных разливов жидкого моторного топлива на автозаправочных станциях (за исключением передвижных автомобильных заправочных станций, предназначенных для заправки сельскохозяйственной техники в полевых условиях) должен применяться сорбент. Хранение сорбента на территории, в зданиях и помещениях следует осуществлять в металлических ящиках при соблюдении условий (в том числе температура, влажность), указанных в технических условиях (паспортах) на сорбент.

№ п/п	Наименование объекта оснащения	Норма расчета, предельная защищаемая площадь, защищаемое оборудование	Вид первичных средств пожаротушения					
			огнетушители (шт.) с массой огнетушащего вещества не менее, кг					сорбент, не менее,
			порошковые			углекислотные		
4	8 (9)	40	5	50				
1	Помещения автозаправочных станций	100 м ²	1	–	–	1	–	–
2	Пост технического обслуживания автомобилей на автозаправочных станциях	1 пост	–	2	–	3	–	0,2
3	Территория автозаправочных станций для заправки легковых автомобилей с числом топливораздаточных колонок: до 4 включительно более 4	На заправочный островок	–	2	–	4	–	0,5
		На заправочный островок	–	3	–	4	–	0,5
4	Автозаправочные станции для заправки грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники	На автозаправочных станциях	–	–	3	–	3	0,5
5	Площадка для автомобильной цистерны на автозаправочных станциях	На 1 площадку	–	–	3	–	3	0,5
6	Автозаправочные станции контейнерного типа	1 контейнер	–	2	–	2	–	0,5
7	Передвижные автомобильные заправочные станции	На 1 площадку	–	2	–	3	–	0,5